



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MOŃKACH

ul. Tysiąclecia 5 19-100 Mońki, tel. 85 7162617, psse.monki@sanepid.gov.pl

WPŁYNEŁO ZGKIM Mońki sp. z o.o.

L.dz. .... 1208

Data .... 19.08.2024r.

Mońki, 16.08.2024 r.

Znak sprawy: HK.9020.117.2024

Liczba załączników .....

Podpis .....

**KOMUNIKAT nr 9/2024**

**Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mońkach w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mońkach, ul. Zdrojowa, gm. Mońki**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach informuje, że w badaniach jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mońkach, ul. Zdrojowa zaopatrującego miejscowości gminy Mońki: Potoczyna, Krzeczkowo, Świerzbienie I i II, Koleśniki, Łupichy, Zyburty, Pyzy, Kosiorki, Hornostaje, Osada Hornostaje, Jaski, Ołdaki, Kropiewnica, Dudki, Sikory, Waśki oraz ulice Miasta Mońki tj. Wyspiańskiego, Konarskiego, Kołłątaja, Polna, Modrzewskiego, Prusa, Planetarna, Lotnicza, Kosmiczna, Astronomiczna, Reja, Zdobywców Kosmosu, Sienkiewicza, Miłosza, Kochanowskiego, Kopernika, Zdrojowa, Słowackiego (od nr 35), Zielona, Tuwima, Parkowa, Łąkowa, Augustowska stwierdzono przekroczenie wartości parametru mętności tj. przekroczenie parametru mętności tj.  $3,6 \pm 0,9$  NTU przy dopuszczalnej wartości do 1 NTU.

**W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mońkach stwierdza warunkowa przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Mońkach, ul. Zdrojowa, gm. Mońki**

Z uwagi na możliwość zanieczyszczenia bakteryjnego wody zaleca się, aby woda przeznaczona dla małych dzieci do 2 r. życia, chorych na AIDS, chorych ze znacznie obniżoną odpornością (transplantacje, chemioterapia) była przed spożyciem gotowana nie krócej niż przez 2 minuty, a następnie pozostawiona do wystygnięcia (bez gwałtownego schładzania).

Woda po przegotowaniu może być przeznaczona do: celów spożywczych, mycia zębów, mycia spożywanych na surowo warzyw i owoców, kąpieli noworodków, mycia naczyń.

Nie wymaga gotowania woda wykorzystywana do innych celów, w tym do kąpieli, prania odzieży, spłukiwania toalet, utrzymywania czystości pomieszczeń.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania zalecane rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

*Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.*

2 min.



z up. Państwowego Powiatowego  
Inspektora Sanitarnego  
w Mońkach  
mgr inż. Paulina Dziekońska